

# CERTYFIKATY



## CNBOP – HYDRANT PODZIEMNY DN80 Z POJEDYNCZYM I PODWÓJNYM ZAMKNIĘCIEM



**CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE  
OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ**  
*im. Józefa Tuliszowskiego*  
**PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213



### ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 3243/2018

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
(Dz.U. z 2018 r. poz. 620 z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  
im. Józefa Tuliszowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**Armatura Efekt S.A.**  
ul. Szeroka 1  
88-100 Inowrocław

stwierdza, że wyrób: **Hydrant podziemny z pojedynczym i podwójnym zamknięciem DN80 PN10/16**

produkowany przez: **P.P.H.U. LISMAR Sp.z o.o.**  
**Rzegnowo 4b**  
**62-260 Łubowo**

w zakładzie produkcyjnym **P.P.H.U. LISMAR Sp.z o.o.**  
**Rzegnowo 4b**  
**62-260 Łubowo**

spełnia wymagania: **pkt. 3.22 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.).**

#### Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 4499/2018 z dnia 05.02.2018 r. oraz wniosek o aktualizację świadectwa dopuszczenia nr 4773/2018 z dnia 11.07.2018 r.
2. Sprawozdania z badań nr 768/BU/18 z dnia 06.03.2018 r. oraz poprawka do sprawozdania nr 768/BU/18 z dnia 11.04.2018 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urzędzeń Gaśniczych BU CNBOP-PIB.
3. Certyfikat zgodności EC 1299/CPD/0075 z dnia 20.01.2012 r. wydany przez TSU, jednostkę notyfikowaną nr 1299.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 3243/DC/CNBOP-PIB/2018.

Okres ważności świadectwa: od **13.07.2018 r.** do **29.05.2023 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

brny. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia 13 lipca 2018 r.

Strona 1/2

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 3243/2018 z dnia 30.05.2018 r.

DC/D-21/06.06.2018



Tel. +48 (61) 427-22-45  
Fax. +48 (61) 429-21-90  
Kom. +48 – 694-434-602/ 883-321-851  
marketing@efekt.gniezno.pl  
zamowienia@efekt.gniezno.pl



NARODOWA  
STRATEGIA SPÓJNOŚCI

# CERTYFIKATY



## CNBOP – HYDRANT PODZIEMNY DN80 Z POJEDYNCZYM I PODWÓJNYM ZAMKNIĘCIEM



**CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE  
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**  
*im. Józefa Tuliszковского*  
**PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213



### ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 3243/2018

#### DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Hydrant podziemny z pojedynczym i podwójnym zamknięciem DN80 PN10/16

Materiał kolumn	- stal nierdzewna, stal ocynkowana lub żeliwo sferoidalne
Materiał korpusu	- żeliwo EN GJL-250 lub EN GJS 500-7
Materiał komory zaworowej:	- żeliwo EN GJL-250 lub EN GJS 500-7
Średnica nominalna:	- DN 80
Głębokość zabudowy:	- 1250, 1500, 1800 mm
Ciśnienie nominalne:	- 1,0/1,6 MPa

#### WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczania tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, póź. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

  
bryg. inż. hab. inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 13.06.2018 r.

Strona 2/2

Zastępuje świadectwo dopuszczania nr 3243/2018 z dnia 30.05.2018 r.

DC/D-21/06.06.2018



Tel. +48 (61) 427-22-45  
Fax. +48 (61) 429-21-90  
Kom. +48 - 694-434-602/ 883-321-851  
marketing@efekt.gniezno.pl  
zamowienia@efekt.gniezno.pl



NARODOWA  
STRATEGIA SPÓJNOŚCI