

CERTYFIKATY



CNBOP – HYDRANT NADZIEMNY DN80 Z POJ. I PODW. ZAMKNIĘCIEM TYP A



CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ *im. Józefa Tułszkowskiego* PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 3244/2018

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz.U. z 2018 r. poz. 620 z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tułszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Armatura Efekt S.A.
ul. Szeroka 1
88-100 Inowrocław

stwierdza, że wyrób: **Hydrant nadziemny z pojedynczym i podwójnym zamknięciem DN80 PN10/16 typ A wg normy 14384**
produkowany przez: **P.P.H.U. LISMAR Sp.z o.o. Rzegnowo 4b 62-260 Łubowo**
w zakładzie produkcyjnym: **P.P.H.U. LISMAR Sp.z o.o. Rzegnowo 4b 62-260 Łubowo**
spełnia wymagania: **pkt. 3.21 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.).**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 4500/2018 z dnia 05.02.2018 r. oraz wniosek o aktualizację świadectwa dopuszczenia z dnia 11.07.2018 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 768/BU/18 z dnia 06.03.2018 r. oraz poprawka do sprawozdania nr 768/BU/18 z dnia 11.04.2018 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urzędzeń Gaśniczych BU CNBOP-PIB.
3. Certyfikat zgodności EC 1299/CPD/0072 z dnia 13.01.2012 r. wydany przez TSU, jednostkę notyfikowaną nr 1299.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 3244/DC/CNBOP-PIB/2018.

Okres ważności świadectwa: od **13.07.2018 r.** do **29.05.2023 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia 13 lipca 2018 r.

Strona 1/2

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 3244/2018 z dnia 30.05.2018 r.

DC/D-21/06.06.2018



www.efekt.gniezno.pl

Tel. +48 (61) 427-22-45
Fax. +48 (61) 429-21-90
Kom. +48 – 694-434-602/ 883-321-851
marketing@efekt.gniezno.pl
zamowienia@efekt.gniezno.pl



NARODOWA
STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Unia Europejska

CERTYFIKATY



CNBOP – HYDRANT NADZIEMNY DN80 Z POJ. I PODW. ZAMKNIĘCIEM TYP A



**CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 3244/2018

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Hydrant nadziemny z pojedynczym i podwójnym zamknięciem
DN80 PN10/16 typ A wg normy 14384

Materiał głowicy	- żeliwo EN GJL- 250 lub EN GJS 500-7
Materiał kolumny	- stal nierdzewna/stal ocynkowana/żeliwo sferoidalne
Materiał komory zaworowej	- żeliwo EN GJL- 250 lub EN GJS 500-7
Nasady boczne	- 2x75 mm
Średnica nominalna	- DN 80
Głębokość zabudowy	- 1250, 1500, 1800 mm
Ciśnienie nominalne	- 1,0/1,6 MPa

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

brzg dr hab. inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 13 lipca 2018 r.

Strona 2/2

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 3244/2018 z dnia 30.05.2018 r.

DC/D-21/06.06.2018



Tel. +48 (61) 427-22-45
Fax. +48 (61) 429-21-90
Kom. +48 - 694-434-602/ 883-321-851
marketing@efekt.gniezno.pl
zamowienia@efekt.gniezno.pl



NARODOWA
STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Unia Europejska